

PROIECTANT GENERAL
SC INTEC SRL

PROIECTANT SPECIALITATE
SC TERENIA PROJECT SRL

NR. PROIECT :
IN-2023-013

OBIECTIV

REABILITARE MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL
REDIU PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI SERVICIILE PUBLICE
PRESTATE LA NIVELUL U.A.T. REDIU

FAZA

P.Th.+D.E



Avizat I.J.C.

Inspector Șef.....

**PROGRAM DE VERIFICARE A CALITĂȚII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE INSTALATII PE FAZE
DETERMINANTE
SPECIALITATEA : INSTALATII ELECTRICE**

Conform OGR nr. 2/94 și Legii 10/95 (cu modificările ulterioare republicate) privind calitatea în construcții, fazele determinante stabilite de proiectant pentru execuția lucrărilor de arhitectura, structura de rezistență și instalații sunt următoarele :

Nr. crt.	Faza de lucrări de urmărit	Metoda de verificare	Participanți	Documente	Precizări
1	Buletinul de verificare a prizei de pământ	Constatări la vedere	PG, PI, B,E,I	P.V.L.A. P.V.F.D.	
2	Verificarea caracteristicilor tehnice a materialelor și a modului de execuție a prizei de pământ. Buletin de măsură priză de pământ cu: -; - verificarea prizei naturale de legare la pământ; - verificarea rezistenței prizei de pământ și a continuității acesteia;	Constatări la vedere Măsurători	PI,B,E	P.V.L.A.	
3	Verificarea agrementelor tehnice și a buletinelor de calitate a materialelor și echipamentelor puse în operă	Constatări la vedere	B,E,PI	P.V.R.C.	
4	Verificarea preliminară a continuității conductoarelor electrice înainte ca să după montaj	Măsurători	B,E	P.V.V.C.L.	
5	Verificarea integrității tuburilor ce se montează	Constatări la vedere	B,E	P.V.V.C.L.	
6	Verificarea rezistenței de izolație a conductoarelor	Încercări	B,E	P.V.V.C.L.	
7	Verificarea conexiunii conductoarelor, a culorilor de identificare a acestora , a succesiunii fazelor	Constatări la vedere Măsurători	B,E	P.V.V.C.L.	
8	Verificarea realizării inst. electrice conf. planurilor înaintea recepției preliminare, verificarea traseelor circuitelor, distanța față de alte instalații, distanța între punctele de fixare	Constatări la vedere	PI,B,E	P.V.R.C	
9	Verificarea condițiilor de montare a cablurilor subterane , a condițiilor de pozare a acestora	Constatări la vedere	PI,B,E	P.V.L.A	

Executantul nu este îndreptățit a face înlocuiri de materiale sau aparate fără avizul scris al proiectantului.

Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minimum 10 zile înainte a datei la care urmează a se face verificarea.

Atât pentru problemele cuprinse în prezenta listă, cât și pentru toate celelalte lucrări de execuție, analiza permanentă a calității revine beneficiarului.

Acest program nu este limitativ, el putând a fi completat cu măsuri suplimentare de control și verificare prevăzute de legislația în vigoare.

La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea construcției.

LEGENDA :

- PI – proiectant instalații
- PG – proiectant general
- E – executant
- B – beneficiar (reprezentantul beneficiarului)
- I – inspector ICLPUAT
- P.V.L.A.-proces verbal lucrări ascunse
- P.V.F.D.-proces verbal faza determinanta
- P.V.R.-proces verbal recepție
- P.V.C.-proces verbal constatare
- P.V.R.C-proces verbal receptive

BENEFICIAR

EXECUTANT

**PROIECTANT DE
SPECIALITATE
Ing. Stefan Panait**

**INSPECTORATUL
DE STAT
ÎN CONSTRUCȚII**