

**REABILITARE MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL REDIU  
PENTRU A ÎMBUNĂȚĂȚI SERVICIILE PUBLICE PRESTATE LA  
NIVELUL U.A.T. REDIU**

**TABLOU TAMPLARIE - FERESTRE EXTERIOARE**

Etaj	Vedere	Marca	Specificatii	Dimensiune la rosu l x h m	Dimensiune tamplarie l x h m	Perimetru	Suprafata	Suprafata totală	Cantitatea
Parter ±0.00 m		F1	<p>Clasificare : Fereastră exterioară, deschidere oscilobatanta</p> <p>Descriere: Profile PVC 5 camere cu geam triplu termoizolant Low e clar , culoare tâmplărie RAL 8014 (maro sepia). Geam triplu cu bagheta distanțier caldă, cu Argon între foile de geam. Se va utiliza sticlă securizată laminată.</p> <p>Detalii montaj: Cu garnituri de etanșare din cauciuc la ochiurile mobile. Etanșeizare la montaj se face cu spumă poliuretanică (șnur continuu)</p> <p>Cerințe minime :</p> <p>- rezistență termică R' min. : 0,77 m2K/W; - transmitanță termică U' max. : 1,30 W/m2k; - comportarea la încovoiere din vânt : clasa B2; - rezistența la deschidere – închidere repetată: min. 10.000 cicluri; - etanșeitatea la apă : min. clasa 5A; - permeabilitatea la aer: min. clasa 3; - nr. minim de schimburi de aer: 0,5 schimburi / oră; - izolarea la zgomot aerian: min. 25dB.</p>	2.00 m x 1.30 m	2.00 m x 1.30 m	6.60 m	S vitrata	S vitrata	7
							1.89 m <sup>2</sup>	13.23 m <sup>2</sup>	
Parter ±0.00 m		F2	<p>Clasificare : Fereastră exterioară, deschidere oscilobatanta</p> <p>Descriere: Profile PVC 5 camere cu geam triplu termoizolant Low e clar , culoare tâmplărie RAL 8014 (maro sepia). Geam triplu cu bagheta distanțier caldă, cu Argon între foile de geam. Se va utiliza sticlă securizată laminată.</p> <p>Detalii montaj: Cu garnituri de etanșare din cauciuc la ochiurile mobile. Etanșeizare la montaj se face cu spumă poliuretanică (șnur continuu)</p> <p>Cerințe minime :</p> <p>- rezistență termică R' min. : 0,77 m2K/W; - transmitanță termică U' max. : 1,30 W/m2k; - comportarea la încovoiere din vânt : clasa B2; - rezistența la deschidere – închidere repetată: min. 10.000 cicluri; - etanșeitatea la apă : min. clasa 5A; - permeabilitatea la aer: min. clasa 3; - nr. minim de schimburi de aer: 0,5 schimburi / oră; - izolarea la zgomot aerian: min. 25dB.</p>	0.50 m x 0.55 m	0.50 m x 0.55 m	2.10 m	S vitrata	S vitrata	2
							0.11 m <sup>2</sup>	0.22 m <sup>2</sup>	
Subtotal S vitrata								13.45 m <sup>2</sup>	9
TOTAL								18.76m <sup>2</sup>	9

**NOTE**

1. IN PLANURI, SECTIUNI SI FATADE SUNT INDICATE TIPURILE SI POZITIILE DE MONTAJ ALE TAMPLARIILOR CU DIMENSIUNILE GOLURILOR LA ROSU ALE ACESTORA.
2. IN TABLOURILE DE TAMPLARIE SUNT DATE FORMA, IMPARTIREA SI MODUL DE DESCHIDERE A PARTILOR MOBILE, TINAND CONT DE DIMENSIUNILE GOLURILOR IN CARE SE MONTEAZA TAMPLARIA.
3. DIMENSIUNILE DE EXECUTIE, DETALIILE DE MONTAJ SI FIXARE ALE TAMPLARIEI NU SE PRECIZEAZA; ACESTE DEPIND DE TIPUL TAMPLARIEI PROCURATE, IN FUNCTIE DE OPTIUNILE FURNIZORULUI.
4. FURNIZORUL ARE OBLIGATIA VERIFICARII PE SANTIER A GOLURILOR DE MONTAJ INAINTEA EXECUTIEI TAMPLARIILOR

	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/ Expertiza nr./data
Verificator	arh. Roxana Dragomir		B, D, E, F	
Expert tehnic				
Proiectant general	S.C. INTEC S.R.L. RO 18639873 J17/753/2006 Galati, str. A. Cernat, nr. 144			
Proiectant de specialitate	S.C. TERENIA PROJECT S.R.L. 41310025 J17/1265/2019 Galati, str. Arcașilor, nr. 88H			
Beneficiar	UAT COMUNA REDIU		Proiect nr.:	IN-2023-013
Titlu proiect	REABILITARE MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL REDIU PENTRU A ÎMBUNĂȚĂȚI SERVICIILE PUBLICE PRESTATE LA NIVELUL U.A.T. REDIU		Faza:	P.Th.
Adresa:	Comuna Rediu, sat Rediu, județul Galați		Plansa nr.:	A20
Titlu planșă	TABLOU TAMPLARIE FERESTRE			

h/l= 291 / 414 (0.12m<sup>2</sup>)

Allplan 2023